

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané ve smyslu §13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně o doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.71/2000 Sb., zákona č.205/2002 Sb. zákona č.229/2006 Sb., nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

Výrobce: **SOLODOOR a.s.**  
**Nádražní 166/II.**  
**342 53 SUŠICE**  
**IČO 25209779**

Výrobek: **DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ**

## Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o dvoukřídlové dřevěné plně dveře s polodrážkou, jmenovitých rozměrů dveřního křídla: 1300, 1500, 1700 x 1985 mm (šířka x výška). Složené z nosného rámu s vnitřní výplní a oboustranně opláštěné. Dveřní křídlo může být osazeno panoramatickým kukátkem a samozavíračem FAB MINI. Dvoukřídlové dveře požárně odolné v dřevěné obložkové protipožární nebo ocelové protipožární zárubni slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro oddělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Požární odolnost **EI<sub>2</sub> 30/ EW 30**  
**EI<sub>2</sub> 30/ EW 30 Sa/Sm – kouřotěsný**

## Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá mezi stanovené výrobky uvedené v příloze č.2, skupina výrobků 08.01, pořadové číslo 01, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Pro tento druh výrobku je stanoven postup posuzování shody podle §5a-certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č.216 – PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 60193174.

## Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.216/C5a/2009/0082, ze dne 29.6.2009, vydal PAVUS a.s., Praha  
Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2009/0082, ze dne 29.6.2009, vydal PAVUS a.s. Praha  
Stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2009/0082, ze dne 22.6.2009, vydal PAVUS a.s., Praha  
Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. 610 710/D ze dne 26.1.2010, vydal PAVUS a.s. Praha

## Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č 523/2002 Sb a NV č 441/2004 Sb. Nařízení vlády č.179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č.585/2002 Sb. Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Vyhláška č.221/2004 Sb. kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění platných předpisů. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Tímto Prohlášením o shodě jako distributor potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Sušici 16.2.2010

Martin Dozrál  
generální ředitel