

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ve znění pozdějších předpisů

Výrobek: **DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ (KOUŘOTĚSNÉ)**
Typ: **DPO**

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o dvoukřídlové dřevěné plné dveře s polodrážkou, jmenovitých rozměrů dveřního křídla: 1250, 1450, 1600, 1650 x 1985 mm (šířka x výška), Složené z nosného rámu s vnitřní výplní a oboustranně opláštěné. Dveřní křídlo může být osazeno panoramatickým kukátkem, koordinátorem zavírání a samozavíračem v protipožárním provedení.

Dvoukřídlové dveře požárně odolné v dřevěné obložkové protipožární nebo ocelové protipožární zárubni slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro oddělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Požární odolnost E 30/ EI₁ 20/ EI₂ 30/ EW 30 – do obložkové a ocelové zárubně oboustranně
E 30/ EI₁ 30/ EI₂ 30/ EW 30 – do ocelové zárubně ze strany bez závěsů
S₂₀₀ /Sa – kouřotěsné
C0 – při použití samozavírače
druh konstrukce – DP3

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá mezi stanovené výrobky uvedené v příloze č.2, skupina výrobků 08.01, pořadové číslo 01, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento druh výrobku je stanoven postup posuzování shody podle §5-certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č.216 – PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 60193174.

Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.216/C5/2021/0122, ze dne 4.8.2021, vydal PAVUS a.s., Praha
Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2021/0122, ze dne 4.8.2021, vydal PAVUS a.s. Praha
Stavební technické osvědčení č. S-216/C5/2021/0122, ze dne 2.8.2021, vydal PAVUS a.s., Praha
Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. Z220200333/D ze dne 16.10.2020, vydal PAVUS a.s. Praha
Protokol ZSTV-U-0001-17 o výpočtu součinitele prostupu tepla U, ze dne 5.6.2017, vydal Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků.

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č 523/2002 Sb a NV č 441/2004 Sb. Nařízení vlády č.179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č.585/2002 Sb. Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Vyhláška č.221/2004 Sb. kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění platných předpisů. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že dle NV č. 215/2016 Sb. splňují výrobky základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Sušici 5.8.2021

Martin Dožrál
generální ředitel

